

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CR0400

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78A, I-37047 San Bonifacio (VR)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78A, I-37047 San Bonifacio (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing boiler with fan-assisted burner in modulating operation method and with enclosed combustion chamber
Model <i>Modell</i>	LAMBORGHINI CALORCLIMA iXINOX...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: K 1837 2019 B12 from 06.03.2018 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	21-0575-GWA



70028-04-A-DE

06.12.2021 Pz A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle




Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-16028-01-04

DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Energy Labelling <i>Energieeffizienzkenzeichnung</i>
LAMBORGHINI CALORECLIMA iXINOX 25 K 50	nominal heat output: 5,7...24,5 kW heat input (Hi): 5,8...25,0 (drinking water: ...27,5) kW	
LAMBORGHINI CALORECLIMA iXINOX 32 K 50; LAMBORGHINI CALORECLIMA iXINOX B 32 K 50	nominal heat output: 6,6...28,9 kW heat input (Hi): 6,7...29,5 (drinking water: ...32,0) kW	
LAMBORGHINI CALORECLIMA iXINOX B 35	nominal heat output: 6,6...31,4 kW heat input (Hi): 6,7...32,0 kW	