



UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI VERONA

Pnro. 2033 /2019

Ferroli
Via Ritonda, 78
CAP 37047, San Bonifacio (VR)

OGGETTO: Generatori di calore modulare di costr. Ferroli mod. Force W

Si fa riferimento alla richiesta della società Ferroli del 20/06/2019, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

Costruttore: *Ferroli*

Modello: *Force W*

Marchio/i di fabbrica: *Ferroli*

Disegno d'Assieme : 3931D760 del 21/06/2019

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975; al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5. *dal 28/06/2019*

All.: disegni 3541R830 - Rev. 01 del 09/2019 e 3931D760 del 21/06/2019



Il Tecnico verificatore
Federico Ing. Di Rocco

Il Direttore della UOT
Francesco Ing. Panin



DECLARATION

Name and Address of
the manufacturer:

Ferroli Spa
via ritonda 78/A
IT-37047 San Bonifacio (VR)
Italy

DECLARER

FERROLI	LAMBORGHINI CALORECLIMA
FORCE W 60	TORO W 60
FORCE W 80	TORO W 80
FORCE W 99	TORO W 99
FORCE W 120	TORO W 120
FORCE W 150	TORO W 150

THAT:

the model boilers TORO W are identical to the already approved Ferroli FORCE W
boilers series, except for different trademark and labelling.

San Bonifacio, 04/04/2019
(Place, date)

Group R&D Director
Alessandro Maroccolo



www.ferroli.com