

Dichiarazione sistemi di climatizzazione a pompa di calore.

Ferrolli Spa dichiara che le macchine in pompa di calore sottoelencate rispettano:

- i requisiti dell'Allegato I del DM 16 febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica norma UNI EN 14511


Limiti per Pompe di Calore Aria-Aria	
Tecnologia compressore	COP
INVERTER	3,71

Le prestazioni sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2013

Modelli interessati

Serie	Modello	Abbinamento NOMINALE	Tecnologia	COP	Potenza Termica (kWt)
Mono-Split	RUBINO S 9	U.E. RUBINO 9 + U.I RUBINO 9	Inverter	3,80	2,93
	RUBINO S 12	U.E. RUBINO 12 + U.I RUBINO 12	Inverter	3,71	3,81
Multi-Split	RUBINO M 18-2	U.E. RUBINO 18-2 + 2 x U.I RUBINO 9	Inverter	3,71	5,57
	RUBINO M 27-3	U.E. RUBINO 27-3 + 3 x U.I RUBINO 9	Inverter	3,73	8,21
	RUBINO M 28-4	U.E. RUBINO 28-4 + 4 x U.I RUBINO 7	Inverter	3,71	8,80

Responsabile della Dichiarazione



Dott. Roberto Del Corso
 Legale Rappresentate
 Ferrolli S.p.A.

S.Bonifacio (VR)

li 03/06/2020